

# CORPORACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO



## CAASD DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS LABORATORIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

Página: 1 de 1  
Código:IF-GC-15  
Revisión: 00

### RESUMEN EJECUTIVO CALIDAD DE AGUA

MES:     JUNIO     AÑO:     2019     FECHA:     03/07/2019    

GERENCIA	%IP	%CR	%NEG. FECALES
SUROESTE	99.02	90.24	98.37
NOROESTE	99.14	97.67	99.22
ESTE	97.20	100	97.20
NORTE	95.34	76.71	95.89

ELABORADO POR:     RAMON ANTONIO JIMENEZ    

SUPERVISION DATOS: LIC.     JOSE MATEO